

Заключение

Членов Общественной палаты

Городского округа Подольск Московской области

Рабочая группа по вопросу замены старых остановочных павильонов

по контракту № 3503615483918000161



г.о. Подольск




«9» ноября 2018 г.





Рабочая группа:

1. Мухамеджанов Ренат Шевкатович
2. Лебедева Ольга Владимировна
3. Лукин Александр Михайлович
4. Радайкин Максим Федорович







1. Провели выборочную общественную экспертизу по замене старых остановочных павильонов по контракту № 3503615483918000161 с выездом на объекты. Зафиксировали на фото следующие нарушения:

№	Название остановки	Нарушения	Рекомендации	Фото
1.	Дом - Музей Ленина, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ2. Наличие строительного мусора на площадке3. Асфальтовое покрытие повреждено4. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	
2.	Дом - Музей Ленина, ул.Ленина, 71 в сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ2. Наличие строительного мусора на площадке3. Отсутствие временных остановочных пунктов4. Наличие опасных частей конструкции5. Асфальтовое покрытие повреждено	1. Устранить нарушения	






3.	Дворец Пионеров, в сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 2. Обеспечить съезд для маломобильных групп с левой стороны от павильона 	
4.	Дворец Пионеров, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Отсутствие временных остановочных пунктов 3. Наличие опасных частей конструкции 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 2. Опасная установка павильона, не закреплен, под опасным углом! 	
5.	Красная Горка, в сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 5. Асфальтовое покрытие повреждено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 	
6.	АТП-6, в сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 5. Асфальтовое покрытие повреждено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 	
7.	Поворот на Цемзавод, в сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 5. Асфальтовое покрытие повреждено 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 	

8.	Школа на Силикатной, В сторону Москвы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 5. Асфальтовое покрытие повреждено 	1. Устранить нарушения	
9.	Школа на Силикатной, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Отсутствие временных остановочных пунктов 3. Наличие опасных частей конструкции 	1. Устранить нарушения	
10.	Поликлиника на Красной Горке, от станции Подольск1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Отсутствие временных остановочных пунктов 	1. Устранить нарушения	
11.	Поликлиника на Красной Горке, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Незаконченный демонтаж старой конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 2. Демонтировать металлические штыри от старого павильона 3. Провести освещение 	

12.	Ул. Профсоюзная / Силикатная, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 	1. Устранить нарушения	
13.	Сады ЗиО, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 	1. Устранить нарушения	
14.	Микрорайон Родники, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 2. Закончить монтаж стекол (они валяются) 3. Убрать старый павильон 	
15.	Сады ЗиО, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 	1. Устранить нарушения	
16.	Ул. Профсоюзная / Силикатная, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие строительного мусора на площадке 	1. Устранить нарушения	
17.	АТП-6, в сторону станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте незаконченных работ 2. Отсутствие временных остановочных пунктов 3. Наличие опасных частей конструкции 	1. Устранить нарушения	
18.	Стекольниковая в сторону ул. Кирова	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Асфальтовое покрытие повреждено 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Наличие опасных частей конструкции 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устранить нарушения 2. Рекомендуем перенести павильон, расстояние до края дороги менее 50 см! 	

19.	Детский мир, напротив Ашана	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	
20.	Больница №3, Ул. Володи Дубинина	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке	1. Устранить нарушения 2. Рекомендуем перенести павильон, расстояние до края дороги менее 50 см!	
21.	Площадь Генерала А.С.Еремеева, ул.Индустриальная	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено	1. Устранить нарушения	
22.	Автоколонна, Серпуховская 16, к станции Подольск	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения 1. Убрать стекло от старого павильона	
23.	ПМЗ, в сторону станции Подольск	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	
24.	ЗИО, от станции Подольск	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	

25.	Почта / ул.Северная, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2.Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке 	1.Устранить нарушения	
26.	Общежитие / ул.Северная, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2.Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Устранить нарушения 2.Обеспечить безопасную посадку/высадку пассажиров, 3.Обеспечить доступную среду для маломобильных групп населения 	
27.	Рощинская улица к станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2.Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке 	1.Устранить нарушения	
28.	Рощинская улица, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2.Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке 	1.Устранить нарушения	
29.	Кабельный завод, от станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Асфальтовое покрытие повреждено 4. Отсутствие временных остановочных пунктов 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Устранить нарушения 2.Закончить монтаж стекол 	
30.	Мясокомбинат к станции Подольск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Асфальтовое покрытие повреждено 4. Отсутствие временных остановочных пунктов 	1.Устранить нарушения	

31.	Трикотажная фабрика, к станции Подольск	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Асфальтовое покрытие повреждено 4. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	
32.	Аккумуляторный завод от станции Подольск	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие строительного мусора на площадке 3. Асфальтовое покрытие повреждено 4. Отсутствие временных остановочных пунктов	1. Устранить нарушения	
33.	Гиредмет к станции	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке	1. Устранить нарушения	
34.	Улица Орджоникидзе к станции	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке	1. Устранить нарушения 2. Установить площадку для остановочного павильона за границей тротуара 3. Вырубить кусты	
35.	2-е проходные ЗИО к станции	1. Отсутствие ограждения на месте текущих работ 2. Наличие опасных частей конструкции 3. Отсутствие временных остановочных пунктов 4. Асфальтовое покрытие повреждено 5. Наличие строительного мусора на площадке	1. Устранить нарушения	

2. Рекомендуем устранить нарушения.

3. Рекомендуем включить в комиссию по приему новых остановочных павильонов по контракту № 3503615483918000161 одного из членов Рабочей группы.